

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ41.В.01126
(номер сертификата соответствия)

ТР 0632818
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Акустические Материалы и Технологии». Адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово,
(наименование и место- ул. Индустриальная д.1А. ОГРН: 1027700112230. Телефон + 7 495 7851080.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Акустические Материалы и Технологии». Адрес: 142000, Московская область, г.
(наименование и место- Домодедово, ул. Индустриальная д.1А. ОГРН: 1027700112230. Телефон + 7 495 7851080.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ". Яковоапостольский пер., дом
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 11/13, стр.1, оф. 18, г. Москва, Российская Федерация, 105064 Юрический
выдавшего сертификат соответствия) адрес: пр. Красной Армии, д. 186/2-20, г. Сергиев Посад, МО, 141315, тел. (495) 781-63-11, (985) 220-65-69, факс (495)
781-63-11. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ41 выдан 21.05.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие тепло-звукоизолирующее полимерное «Шумопласт»
из пенополистирольного гранулята, резино-каучуковой крошки
(информация об объекте сертификации, и акрилового связующего, плотностью 50 - 70 кг/м3,
позволяющая идентифицировать объект) изготовленное по ТУ 5772-013-58196723-2011. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ) Глава 3, глава 30, статья 134, глава 33,
(наименование технического регламента (технических 123-ФЗ), п. 7, Приложение, таблицы 3, 27.
регламентов), на соответствие требованиям которого группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ
30244-94; группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
высокоопасные по токсичности продуктов горения – группа Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.
4.20); дымообразующая способность – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № 0566/М-12 от 08.11.2012г. ООО "СП ДЕБЮТ"
ИЛ ПБ "ПОСАДПОЖТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ИН08 от 21.05.2010г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 01126-ао от 26.10.2012г. ООО "СП ДЕБЮТ" ОС
"ПОСАДПОЖСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ41 от 21.05.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ техническая документация изготовителя.

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.11.2012 по 08.11.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Широкова