



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"

а/я 482, ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141010, Тел.8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24, E-mail: centr@cgemmo.ru сайт в Интернете: www.cgemmo.ru ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/502901001

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач
(заместитель)

М.П.



О.А. Гильденскиольд

Экспертное заключение

№ 3468-6

от « 22 » 09

2014

г.

В соответствии с заявкой ООО «Акустик Ру» (юр. адрес: 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.33, стр.2) № 3468 от 19.08. 2014 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» проведена экспертная оценка документации и лабораторные исследования (в рамках внутреннего контроля) рулонного звуко - гидроизолирующего материала «Акуфлекс-Комби».

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

- ТУ 5774-021-58196723-2013 «Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби»,
- протокол испытаний ФБУЗ ЦГЭМО № 3804 от 19.09.2014 года.

Экспертиза документации.

Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби» производится путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую основу битумно-полимерного вяжущего, с последующим наклеиванием на одну из сторон слоя полимерного волокнистого звукоизолирующего материала (Акуфлекс). Для защиты от слипания рулона, на обратную сторону битумной мембраны наносится полимерная пленка.

Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби» предназначен для устройства конструкций звуко - гидроизоляции полов в качестве упругой гидроизолирующей прокладки (средний слой) между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой в зданиях и сооружениях всех категорий (А-В).

Сведения об использовании. Применение рулонного звуко - гидроизолирующего материала «Акуфлекс-Комби» должно сопровождаться необходимыми мерами безопасности в соответствии с указаниями предприятия- изготовителя, требованиями проектов и соответствующих нормативно- технических документов.

Сведения о транспортировке и хранении. Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби» транспортируют всеми видами

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения о мерах безопасности. При проведении монтажных работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты и спецодежду в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. Монтаж проводить в условиях интенсивного воздухообмена.

Требования к упаковке. В соответствии с требованиями ТУ 5774-021-58196723-2013 «Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби».

Результаты исследований.

ИЛЦ ФБУЗ ЦГЭМО (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510107 срок действия до 26.03.2018 г) проведены лабораторные исследования образца рулонного звуко - гидроизолирующего материала «Акуфлекс-Комби».


Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели		Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):		
		ПДК а.в., мг/м.куб
Ацетальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Ацетон	менее 0,175	не более 0,35
Изобутанол	менее 0,05	не более 0,1
Бензол	менее 0, 005	не более 0,1
Изопропанол	менее 0,3	не более 0,6
Ксилол	0,0063	не более 0,2
Пропанол	менее 0,15	не более 0,3
Стирол	менее 0,001	не более 0,002
Этилацетат	менее 0,05	не более 0,1
Метанол	менее 0,25	не более 0,5
Толуол	0,0076	не более 0,6
Фенол	менее 0,0005	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,1
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла

Заключение.

Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби», изготовленный по ТУ 5774-021-58196723-2013 «Рулонный звуко - гидроизолирующий материал «Акуфлекс-Комби», соответствует требованиям СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности».

Эксперт


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации Росаккредитация № РОСС RU.0001.510107 с 15 октября 2013г. по 26 марта 2018г.
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-99-01-008125 от 18.09.2012
Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 сроком до 23.07.2015

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgeo.ru, oli@cgeo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3804 от 19 сентября 2014 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): ООО "Акустик Ру"
2. Юридический адрес: 115054 РФ, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.33, стр.2
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Рулонный звуко - гидроизолирующий материал "Акуфлекс-Комби"; дата выработки: 15.08.2014 10:00; срок годности: не ограничен; номер партии: 573302; объем партии: 1000 шт
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Акустик Ру", 115054 РФ, г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.33, стр.2
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: РФ, Московская область, г. Домодедово, ул. Индустриальная, д. 1а, производство
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 18.08.2014 10:00
Ф.И.О., должность: Баев Г.В. ком. директор, Ляшко Р.П. начальник производства
Условия доставки: Автотранспортом
Дата и время доставки ИЛЦ: 19.08.2014 12:50
НД на отбор проб: Заказчиком не указан. ИЛЦ за отбор проб ответственности не несет."
7. Дополнительные сведения: Цель проведения испытаний: внутренний контроль
Сопроводительный документ № 3468
8. НД на продукцию: ТУ 5774-021-58196723-2013
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»
10. Код образца (пробы): -18.14.3804 /1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газовый хроматограф "Кристалл-2000М"	5377	АА 6110730	06.12.2014
2	Газовый хроматограф "Кристалл - 2000М"	721522	АА6102605	14.03.2015
3	Жидкостной хроматограф Agilent	DE64258265	АА6111118	09.01.2015
4	Колориметр КФК - 3-01	0600010	АА 6102604	14.03.2016
5	Пробоотборное устройство ПУ-1Э	264	АА 3113859/03-06663	06.12.2014
6	Пробоотборное устройство ПУ-4Э	2186	АА 3113856/03-06663	06.12.2014
7	Устройство ПУ-4Э	№4886	АА 3113528/03-06021	07.11.2014

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 19.08.2014 13:20					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 3804 - 413					
дата начала испытаний 19.08.2014 13:20 дата выдачи результата 19.09.2014 10:06					
1	Ацетальдегид	мг/м3	менее 0,005*	не более 0,01	МР № 01.022-07

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Ацетон	мг/м3	менее 0,175*	не более 0,35	МР № 01.022-07
3	Бензол	мг/м3	менее 0,005*	не более 0,1	МР № 01.023-07
4	Бутиловый нормальный спирт	мг/м3	менее 0,05*	не более 0,1	МР № 01.022-07
5	Изобутиловый спирт	мг/м3	менее 0,05*	не более 0,1	МР № 01.022-07
6	Изопропиловый спирт	мг/м3	менее 0,3*	не более 0,6	МР № 01.022-07
7	Интенсивность запаха	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
8	Ксилол	мг/м3	0,0050±0,0013	не более 0,2	МР № 01.023-07
9	Пропиловый спирт	мг/м3	менее 0,15*	не более 0,3	МР № 01.022-07
10	Стирол	мг/м3	менее 0,001*	не более 0,002	МР № 01.023-07
11	Толуол	мг/м3	0,0060±0,0016	не более 0,6	МР № 01.023-07
12	Фенол	мг/м3	менее 0,0005*	не более 0,003	МУК 4.1.1478-03
13	Формальдегид	мг/м3	менее 0,005*	не более 0,01	РД 52.04.186-89
14	Этилацетат	мг/м3	менее 0,05*	не более 0,1	МР № 01.022-07
15	Этилбензол	мг/м3	менее 0,005*	не более 0,02	МР № 01.023-07
16	Спирт метиловый	мг/м3	менее 0,25*	не более 0,5	МР № 01.022-07

Дополнительные сведения:

Условия проведения исследований: насыщенность - 1,0 м кв./м куб., воздухообмен - 0,5 об/час, Т= 20 гр.С, время экспозиции - 24 часа.

* - нижний предел количественного определения на метод исследования

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хухрева Е. Ю. Начальник отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Handwritten signature of A.V. Kozlov

Козлов А.В.